



太阳能产品认证证书

证书编号：CQC21024294886

申请人名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

制造商名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

生产企业名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司 (V021430)
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

详见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021 年 04 月 26 日 有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任：_____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号:

纸 号:

MAX 100KTL3-X LV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/N/PE, 230/400V, 50Hz, 167. 1A, 额定交流输出功率 100kW;

MAX 110KTL3-X LV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/N/PE, 230/400V, 50Hz, 183. 8A, 额定交流输出功率 110kW;

MAX 120KTL3-X LV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/N/PE, 230/400V, 50Hz, 200. 5A, 额定交流输出功率 120kW;

MAX 125KTL3-X LV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/N/PE, 230/400V, 50Hz, 208. 9A, 额定交流输出功率 125kW;

MAX 133KTL3-X LV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/N/PE, 230/400V, 50Hz, 222. 3A, 额定交流输出功率 133kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号:

纸 号:

MAX 125KTL3-X MV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/PE, 277/480V, 50Hz, 165.4A, 额定交流输出功率 125kW;

MAX 136KTL3-X MV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/PE, 277/480V, 50Hz, 179.9A, 额定交流输出功率 136kW;

MAX 150KTL3-X MV

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A;
交流输出:3/PE, 277/480V, 50Hz, 198.5A, 额定交流输出功率 150kW。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>